

令和4年度 河北郡市広域汚泥焼却センター維持管理状況に関する情報

①処分した一般廃棄物の各月毎の種類及び数量

(単位:トン)

種類	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
下水汚泥	1号炉	344.88	285.40	317.60	294.25	334.39	295.31	232.26	268.53	354.19	178.64	-	-	2,905.45
	2号炉	251.93	222.79	246.38	204.40	139.05	199.87	202.14	217.64	149.04	0.00	-	-	1,833.24
計		596.81	508.19	563.98	498.65	473.44	495.18	434.40	486.17	503.23	178.64	-	-	4,738.69
し尿汚泥	1号炉	42.51	42.60	48.85	50.70	41.85	52.86	30.91	30.96	30.96	17.03	-	-	389.23
	合計	639.32	550.79	612.83	549.35	515.29	548.04	465.31	517.13	534.19	195.67	-	-	5,127.92

②連続測定項目

(連続測定項目のデータは、河北郡市広域汚泥焼却センターでご確認ください。)

③堆積したばいじんの除去を行った年月日

1号炉	排ガス冷却器	R4.5.16	R5.2.7
	集塵器	R4.5.16	R5.2.7
2号炉	排ガス冷却器	R4.5.16	R5.2.7
	集塵器	R4.5.16	R5.2.7

④ばい煙の測定に関する事項

(1)排ガス中のダイオキシン類濃度 (1回/年) (単位:ng-TEQ/m<sup>3</sup>)

区分	採取位置	採取年月日	報告受理日	測定結果	規制値
1号炉	排気塔	R4.6.23	R4.8.8	0.00000030	10
2号炉	排気塔	R4.6.23	R4.8.8	0	5

(2)排ガス中のばい煙濃度 (2回/年)

区分	1号炉			2号炉		
	1回目	2回目	規制値	1回目	2回目	規制値
採取位置	排気塔入口	排気塔入口	-	排気塔入口	排気塔入口	-
採取年月日	R4.6.23	R4.12.1	-	R4.6.23	R4.12.1	-
報告受理日	R4.8.8	R4.12.1	-	R4.8.8	R4.12.1	-
ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> )	0.005未満	0.036	0.25	0.003未満	0.071	0.15
硫黄酸化物量 (m <sup>3</sup> /h)	0.736	0.724	(1) 8.57 (2) 8.76	0.736	0.679	(1) 9.57 (2) 9.57
窒素酸化物濃度 (ppm)	22未満	22未満	250	23未満	24未満	250
塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> )	16	3.0未満	700	15	2.5	700
全水銀濃度 (μg/m <sup>3</sup> )	12	16	50	3.7	3.7	50